


Legplan gelijkvloers



Coördinator Ventilatie: Andy Camps

Referentiecode kwaliteitskader: Referentiecode in te vullen

Wijzigingen aan het plan steeds vooraf melden!

Afwijkingen kunnen garantie doen vervallen.

Debiëten:	m ²	m ³ /h
Woonkamer	45,2	150
WC gelijkvloers	1,2	-25
Wasplaats	9,1	-50
Keuken	15,6	-75
Badkamer	11,1	-50
Slaapkamer 1 met dressing	23,8	72
Slaapkamer 2	13,4	49
Slaapkamer 3	13,4	49
WC verdieping	1,2	-25
Extra afvoer nachthal		-95



WTW-toestel



Toevoerventiel



Afvoerventiel



Doorvoer



Inspectieluik



Boring extractie daalleiding



Boring extractie stijgleiding



Boring pulsie daalleiding



Boring pulsie stijgleiding



Buitenlucht (ODA)



Afblaaslucht (EHA)



Geluidsdemper



Regelklep



T-stuk



Geïsoleerd kanaal



Spiraalkoker

Ventilatieplan 20170609 rev2 door Andy Camps
Tri-Cam BVBA – Lindab Certified Installer
Dorpheidestraat 30, 3590 Diepenbeek
011/611715 of 0496 208081
BTW: BE: 0471 703 674 102510



Woning: Straat + nummer, postcode + woonplaats
Bouwheer: Naam bouwheer
Straat + nummer, postcode + woonplaats,
GSMnummer


Plaatsing Tri-Cam BVBA

Uitvoering door:

Controle uitvoering door:

Opmerkingen Ref.:

Legplan verdieping



Coördinator Ventilatie: Andy Camps

Referentiecode kwaliteitskader: Referentiecode in te vullen

Wijzigingen aan het plan steeds vooraf melden!

Afwijkingen kunnen garantie doen vervallen.

Debiëten:	m ²	m ³ /h
Woonkamer	45,2	150
WC gelijkvloers	1,2	-25
Wasplaats	9,1	-50
Keuken	15,6	-75
Badkamer	11,1	-50
Slaapkamer 1 met dressing	23,8	72
Slaapkamer 2	13,4	49
Slaapkamer 3	13,4	49
WC verdieping	1,2	-25
Extra afvoer nachthal		-95



WTW-toestel



Toevoerventiel



Afvoerventiel



Doorvoer



Inspectieluik



Boring extractie daalleiding



Boring extractie stijgleiding



Boring pulsie daalleiding



Boring pulsie stijgleiding



Buitenlucht (ODA)



Afblaaslucht (EHA)



Geluiddemper



Regelklep



T-stuk



Geïsoleerd kanaal



Spiraalkoker

Ventilatieplan 20170609 rev2 door Andy Camps
Tri-Cam BVBA – Lindab Certified Installer
Dorpheidestraat 30, 3590 Diepenbeek
011/611715 of 0496 208081
BTW: BE: 0471 703 674 102510



Woning: Straat + nummer, postcode + woonplaats
Bouwheer: Naam bouwheer
Straat + nummer, postcode + woonplaats,
GSMnummer

Plaatsing Tri-Cam BVBA

Uitvoering door:

Controle uitvoering door:

Opmerkingen Ref.:

